Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 09.11.2026 по 13.11.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 09.11.2026 по 13.11.2026:

— під. № 2: усунено засмічення побутовими відходами лежака каналізації, випуску в колодязь та колодязів зовнішньої каналізації будинку — 3 шт.; у підвалі очищено від стоків дренажні приямки — 3 шт.

— у котельні будинку проведено підкачування компресором тиску в розширювальних баках підживлення системи опалення № 1, № 2 — 50 л до 1,5 атм.

— з боку дворового фасаду будинку під. № 1, 2 ведуться роботи з ремонту ганків — демонтаж відшарованих плит сапожків, зачистка плит і основи сапожків, ґрунтування основи сапожків, укладання плит ступенів і сапожків на клей, затирка швів тротуарної плитки, відновлення обробки торця ганку — зачистка та ґрунтування основи, встановлення полістиролу, виготовлення на верстаті відливів 3,6 м.п.

— під. №2, на стулці других вхідних дверей у будинок з боку дворового фасаду, замінено нижній шпінгалет – 1 шт.

– у паркінгу будинку проведено планове очищення від піску, мулу та стічних вод дренажних приямків – 13 шт.

– під. № 2 у технологічній шахті 2-го поверху на врізці до стояка гарячого водопостачання замінено коліно D20 – 1 шт. та муфту РН 20х1/2» – 1 шт.

— під. № 2 у підвалі будинку усунуто причину течі на врізці в стояк гарячого водопостачання № 1 нижньої зони — перенарізано пошкоджену корозією різьбу D1/2», перепаковано різьбове з'єднання дренажного крана ½».